


ЖУРНАЛ
 обследование жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)
 на 01.12.2012


АДРЕС ул. Енисейская дом 15

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	Фундамент	норма			
2	Отмостки	норма			
3	Водоотводящий лоток	физический износ	замена 2-х лотков - 6 м2	Включить в план работ	май 2013
4	Цоколь	провывка, частичная покраска	338 м 2	Включить в план работ	апрель 2013
5	Фасад	норма			
6	Входные двери	надписи	окраска - 4 шт	Включить в план работ	апрель 2013
7	Тамбурные двери	норма			
8	Переходные двери	норма			
9	Кровля	норма			
10	Внутренний наружный	норма			
11	Состояние чердака (продухи)	норма			
12	Состояние подвала (продухи)	норма			
13	Состояние труб ХВС подвал	норма			
14	Состояние труб ХВС чердак	норма			
15	Состояние труб ГВС подвал	норма			
16	Состояние труб ГВС чердак	норма			
17	Состояние труб ЦО подвал	норма			
18	Состояние труб ЦО чердак	норма			
19	Состояние электрощитовой	норма			
20	Состояние светильников	норма			
21	Оконные рамы	норма			
22	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
23	Наладка электрооборудова	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного
24	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
25	Входные ступени	норма			

Прораб

Техник





Петряник Ю.Н.

Хабибулина Ш.Х.