

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.Действительно до: 28 июня 2022 г.Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
 Дата проведения испытания: с 15.05.2023г. по 18.05.2023г.
 Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
 Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЧИЧЕРИНА УЛ., дом 12/2

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №3, этаж №1	Дверь щитовой открывается внутрь (ПУЭ п.7.1.29)	
2		Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
3		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
4	ВРУ в щитовой	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков (ПУЭ п.1.7.79)	
5		Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)	✓
6		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
7		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.аренды (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	✓
8		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.освещения (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	✓
9		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	✓
10		Оголенные провода в секции №1 (ПУЭ п.2.1.25)	✓
11		Под нулевой контакт более одного провода в секциях №1,9 (ПУЭ п.3.4.7)	✓
12		Скрутки проводов в секции №1 (ПУЭ п.2.1.21)	✓
13	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
14	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
15		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	✓

16	Подвал	Оголенные провода на светильнике (ПУЭ п.2.1.25)	✓
17		Светильник не закреплен	
18		Скрутки проводов на светильнике (ПУЭ п.2.1.26 п.6.1.30)	✓
19	Чердак	Скрутки проводов на выключателе (ПУЭ п.2.1.26 п.6.1.30)	✓

Испытания провели:



Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).