

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.Действительно до: 28 июня 2022 г.Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: _____ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ _____
 Дата проведения испытания: _____ с 22.03.2022г. по 25.03.2022г. _____
 Код ОКП: _____ **Заказчик: ООО "КОР"** _____
 Наименование объекта Жилой дом _____ **Адрес: г.Москва, ЧУКОТСКИЙ ПРОЕЗД, дом 2** _____

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2, этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
3	ВРУ в щитовой	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков (ПУЭ п.1.7.79)	
4		Не закреплен автоматический выключатель АЕ1031 16А в секции №1 (ПУЭ п.3.1.14)	
5		Неоконцованы провода на АВ лифтов (ПУЭ п.4.1.25 п.2.1.21)	
6		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
7		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов АЕ2056 100А - АПВ4(1х16); Потребитель не определен (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
8		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.освещения (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
9		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
10		Оголенные провода в секции №8 (ПУЭ п.2.1.25)	
11		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
12		Скрутки проводов в секции №8 (ПУЭ п.2.1.21)	
13	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
14	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
15		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	

16	Подвал	Коррозия металлических труб (ПУЭ п.2.1.29)	
17		Не закреплена электропроводка (ПУЭ п.2.3.15)	
18		Оголенные провода на лотках (ПУЭ п.2.1.25)	
19		Скрутки проводов на лотках (ПУЭ п.2.1.21)	
20		Скрутки проводов на выключателе (ПУЭ п.2.1.26 п.6.1.30)	

Испытания провели:

Техник
(должность)



Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Техник
(должность)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

(signature)
(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).