

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКОМ"  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

Свидетельство о регистрации: № 7747

Выдано: Федеральная служба по экологическому, техно-  
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  
28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический и почтовый  
адрес 127562, Москва, улица Хачатуряна дом 7, кв. 194

тел. 8 (495) 730-02-31 моб. 8 (963) 633-90-21



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № КЗ.03.21-0017

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Цель испытания: эксплуатационные  
(приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)

Код ОКПО: 40131462

Заказчик: ООО «КОР»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом

Адрес: Чукотский проезд, дом 2

Дата проведения испытаний:

Начало испытаний: 16.03.2021 г.

Окончание испытаний: 24.03.2021 г.

Всего листов: 15

Начальник электролаборатории:

Филлимонов А.Н.

МП \_\_\_\_\_



1. Протоколы испытаний распространяются только на электроустановку, подвергнутую эксплуатационным испытаниям.
2. Протоколы испытаний не могут быть частично или полностью перепечатаны без разрешения Заказчика или Испытательной лаборатории.
3. На каждом листе протоколов ставится печать Испытательной лаборатории.

Москва 2021 год

ООО "МЕКОМ"  
(наименование организации, предприятия)  
Свидетельство о регистрации  
№7747 от 28.06.2019  
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»  
Объект: Многоквартирный жилой дом  
Адрес: Чукотский проезд, дом 2  
Начало испытаний: 16 марта 2021 г.  
Окончание испытаний: 24 марта 2021 г.

### ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ по состоянию на 24 марта 2021 г.

Цель испытания: эксплуатационные  
(примо-сдаточные, для целей сертификации, сравнительные, контрольные)

№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	<b>Щитовое помещение</b>		
1.	Средства защиты	Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП).	
2.	Кабельный ввод	Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
3.	Предохранители	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок (п. 2.2.16 ПТЭЭП).	
4.	Рубильник вводной	Отсутствует рукоятка (п. 1.1.20 ПУЭ).	
5.	Автоматы защиты: АЕ 1031-2	Автоматические выключатели не имеют электромагнитных расцепителей (п. 3.1.8 ПУЭ).	
6.	Проводники	Отсутствуют бирки с наименованием марки, напряжения, сечения, номера и принадлежности (п. 2.3.23 ПУЭ, п. 2.4.5 ПТЭЭП).	
	<b>Подъездов – 3, этажей – 17</b>		
7.	Этажные щитки (подъезд 1-3)	Отсутствует наименование присоединения аппаратов защиты (п. 4.1.3 ПУЭ).	
8.	Этажные щитки (подъезд 1-3)	Отсутствуют защитные ограждения токоведущих частей (п.п. 1.1.32, 1.7.67 ПУЭ).	
9.	Этажные щитки (подъезд 1-3)	Автоматические выключатели АЕ 1031-2 не имеют электромагнитных расцепителей (п. 3.1.8 ПУЭ).	
10.	Этажные щитки (подъезд 1-3)	Более двух защитных проводников подсоединены под один зажим (п. 3.4.7 ПУЭ).	
12.	Светильники (подъезд 1-3)	Не заземлены корпуса (п.п. 1.7.76, 6.1.38 ПУЭ).	