

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
 Дата проведения испытания: с 04.03.2022г. по 07.03.2022г.
 Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
 Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 11

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2 , подвал , вход со двора	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2	ВРУ в щитовой	N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)	
3		Не закреплен автоматический выключатель Ae1031 25A (ПУЭ п.3.1.14)	
4		Нет маркировки автоматического выключателя (ПУЭ п.3.1.7)	
5		Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)	
6		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
7	Подвал	Оголенные провода (ПУЭ п.2.1.25)	
8		Открытые распаячные коробки	
9		Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)	

Испытания провели:

Техник
(должность)

Техник
(должность)

**Электроизмерительная
лаборатория
ООО "МЕКОМ"**

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).