

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747  
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.  
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194  
Почтовый адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

### Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
Дата проведения испытания: с 27.02.2023г. по 02.03.2023г.  
Код ОКП: \_\_\_\_\_ Заказчик: ООО "КОР"  
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 11

| № пп | Элемент электроустановки                    | Наименование дефекта                                              | Отметка об устранении |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | Щитовая подъезд №2 , подвал , вход со двора | Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)                 |                       |
| 2    | ВРУ в щитовой                               | N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт (ПУЭ п.7.1.36)    |                       |
| 3    |                                             | Не закреплен автоматический выключатель Ae1031 25A (ПУЭ п.3.1.14) |                       |
| 4    |                                             | Нет маркировки автоматического выключателя (ПУЭ п.3.1.7)          |                       |
| 5    |                                             | Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)     |                       |
| 6    |                                             | Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)            |                       |
| 7    | Подвал                                      | Оголенные провода (ПУЭ п.2.1.25)                                  |                       |
| 8    |                                             | Открытые распаячные коробки                                       |                       |
| 9    |                                             | Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)                                   |                       |

Испытания провели:

Бычков А.Н.  
(ф.и.о)

Лантев Д.С.  
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:  
(должность)

Филимонов А.Н.  
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).