

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов

в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

« 5 » апрель 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер А.В. Бренделев

Мастер ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 11 по адресу : ул. Енисейская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
<u>1-128</u>	<u>Вентиляторы отсутствуют</u>	<u>К эксплуатации не пригодны</u>
	<u>Тела шахты</u>	<u>пригодны</u>

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»



А.В. Бренделев

Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.