

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

по адресу: г.Москва, Енисейская ул.,
Район: Бабушкинский СВАО


дом № 13 корп.№ 1

Управляющая организация:
ООО «КОР»

Количество		Строительный объем здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв. м):		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помеще- ниях	В нежилых помеще- ниях
4	4	11487	64	2569	2569	-
Серия проекта: инд.			Год постройки/реконстр./кап.ремонт: 1962/ /			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности здания и дата его присвоения	Не присвоен	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергии на общедомовые нужды (кВт·ч/м²)				250,66
		Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию (кВт·ч/м²)				177,46
		Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов (кВт·ч/м²)				241,06
		Величина отклонения (%)				+3,98

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности Е – «Пониженный».

Начальник Инспекции
по надзору за энергосбережением
и контролю инженерных систем



Н.В. Выстороп