

Мы, нижеподписавшиеся ООО «КОР»

Производитель работ ООО «ДЕЛС»: Бренделев Н.В.

Трубочисты: Бренделев Н.В., Некрасов Н.С., Пешков Ю.Н.

Составили настоящий Акт о том, что нами произведена проверка технического состояния Дымоходов в доме № 13 и 1 по ул. Енисейская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и другие.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. 1-64
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. нет
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и 1-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и асб-тр
5. Противопожарные разделки в междуетажных и чердачном перекрытиях составляют _____ см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок, ЗАДЕЛАНЫ.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии небольшая часть высота их соответствует техническим условиям _____
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям _____
14. _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы в квартирах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представитель ООО «КОР» _____

Производитель работ ООО «ДЕЛС» _____

Трубочисты: _____



Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.

Пешков Ю.Н.

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«18» сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер Некрасов С.В.

Мастер ООО «ДЕЛС»

Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «ДЕЛС»

Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 13к1 по адресу: ул. Енисейская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1-64	Всё исправно, чистота	В эксплуатации
	Тяга имеется	пригодна

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «ДЕЛС»

Чистильщики ООО «ДЕЛС»



Некрасов С.В.
Бренделев Н.В.
Бренделев Н.В.
Некрасов Н.С.