

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов

в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«7» октября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

ООО «Еврострой»

инженер Перминов С.В.

Мастер ООО «Еврострой» Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой» Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме № 1321 по адресу: ул. Сущевская с целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
1-64	Вент. каналы исправ.	пригодны к эксплуатации
	Утепл. на манж. пр-ки не имеет	

Представитель

ООО «Еврострой»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.
Бренделев Н.В.
Некрасов Н.С.