

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

Дата проведения испытания: с 18.03.2024г. по 21.03.2024г.

Код ОКП: Заказчик: ООО "КОР"

Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 13 корп.2

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2, подвал	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2	ВРУ в щитовой	Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
3		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	✓
4	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
5	Подвал	Открытые распаячные коробки	✓
6		Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)	✓

Испытания провели:

Техник

(подпись)

Техник

(подпись)

ООО "МЕКОМ"

(подпись)

Бычков А.Н.

(ф.и.о)

Лаптев Д.С.

(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:

(должность)

(подпись)

Филимонов А.Н.

(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).