

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747  
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.  
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194  
Почтовый адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

### Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
Дата проведения испытания: с 15.03.2023г. по 18.03.2023г.  
Код ОКП: \_\_\_\_\_ Заказчик: ООО "КОР"  
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 13 корп.2

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2, подвал	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2	ВРУ в щитовой	Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
3		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
4	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
5	Подвал	Открытые распаячные коробки	
6		Светильник не закреплен	
7		Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)	

Испытания провели:

Техник (подпись)  
Техник (подпись)  
Техник (подпись)

Бычков А.Н.  
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.  
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:  
(подпись)

Филимонов А.Н.  
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.  
Исправления не допускаются.  
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).