

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

по адресу: г. Москва, Енисейская ул.,
Район: Бабушкинский СВАО

дом № 17 корп. № 2

Управляющая организация:
ООО «Комплексное Обслуживание Района»

Количество		Строительный объем здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв. м):		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помеще- ниях	В нежилых помеще- ниях
9	1	21668	170	4960	4212	748
Серия проекта: инд.			Год постройки/реконстр./кап.ремонт: 1970 / /			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности здания и дата его присвоения	Не присвоен	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергию на общедомовые нужды (кВт·ч/м ²)				282,81
		Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию (кВт·ч/м ²)				158,31
		Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов (кВт·ч/м ²)				232,30
		Величина отклонения (%)				+ 21,74

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности Е- «Пониженный».

Начальник Инспекции
по надзору за энергосбережением
и контролю инженерных систем



Н.В.Выстороп