

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 01.03.2023г. по 04.03.2023г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 17 корп.2

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	ВРУ подъезд №1, этаж №1	Нет цветовой маркировки токоведущих шин (ПУЭ п.4.1.5 п.1.1.30)	

Испытания провели:

Техник (подпись) Б.А.
 (подпись)
Электроизмерительная лаборатория
 Техник (подпись) Лантев Д.С.
 (подпись)
ООО "МЕКОМ"
 Начальник электролаборатории: Филимонов А.Н.
 (подпись) (подпись)

Бычков А.И.
(ф.и.о)

Лантев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перенечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).