

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747  
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.  
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194  
Почтовый адрес:  
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

**Ведомость дефектов**

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
Дата проведения испытания: с 22.03.2022г. по 25.03.2022г.  
Код ОКП: \_\_\_\_\_ Заказчик: ООО "КОР"  
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 17 корп.2

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	ВРУ подъезд №1 , этаж №1	Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)	
2		Нет уплотнения ввода (ПУЭ п.2.3.135)	
3		Нет цветовой маркировки токоведущих шин (ПУЭ п.4.1.5 п.1.1.30)	

Испытания провели:

Техник  
(должность)

Бычков А.Н.  
(подпись)

Бычков А.Н.  
(ф.и.о)

Техник  
(должность)



Лаптев Д.С.  
(подпись)

Лаптев Д.С.  
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:  
(должность)

Филимонов А.Н.  
(подпись)

Филимонов А.Н.  
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.  
Исправления не допускаются.  
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).