

УТВЕРЖДАЮ:

Глава управы
Бабушкинского района
А.М. Кузьмин

" 25 " 06 2024 г.

ПАСПОРТ

готовности жилого дома и придомовой территории к осенне-зимней эксплуатации (оформляется в сроки, согласно плану-графику, но не позднее 20 сентября т. г.)

Оценка качества по 3-х бальной системе удовлетворительно.

Административный округ СВАО Район Бабушкинский

Адрес строения: ул. Енисейская, дом № 17 корп. 2.

Комиссия в составе:

Председатель:

Главный инженер управляющей компании ООО «КОР» Киселев А.Н.

Члены комиссии от:

Эксплуатирующей организации:

Прораб участка эксплуатации ООО «КОР» - Уткин С.А.

Старший по дому или по подъезду – Раскоп М.П.

Представитель ЖИ по СВАО – Головина И.А.

Представитель ЖИ по СВАО

произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации в осенне - зимний период и установили следующее:

Жилой дом и придомовая территория готовы к осенне - зимней эксплуатации.

Оценка качества по 3-х бальной системе удовлетворительно.

Подписи:

Председатель:

Управляющая компания ООО «КОР»

Члены комиссии:

Эксплуатирующая организация

Старший по дому или подъезду

Представитель ЖИ по СВАО



Киселев А.Н.



Уткин С.А.



Раскоп М.П.

Головина И.А.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ СЛЕДУЮЩАЯ:

№	Вид конструктивных элементов	Оценка технического состояния
1	Кровля (металлическая, мягкая, шиферная)	Исправна
2	Чердачное помещение (выполнение мероприятий по созданию нормативного температурно-влажного режима, теплоизоляция трубопроводов и др.)	Выполнено
3	Водосточные трубы и покрытия оголовков и парапетов и др.	Исправны
4	Входные двери, оконные заполнения и двери на лестн. клетках и в квартирах (исправность, наличие доводчиков и автоматических запирающих устройств).	Исправны
5	Тех. подполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, ограждение приямков, изоляция трубопроводов, герметизация вводов инженерных коммуникаций, выполнение освещения во взрывоопасном исполнении, исправность входных дверей и другие работы по проведению помещения в соответствии с требованиями "Правил безопасности в газовом хозяйстве")	Установлены
6	Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту или по ведомости)	№ <u>18</u> от <u>25.06</u> 2024г.
7	Местные источники отопления (печи, АГВ, ВНИИСТО, норма и дата сдачи)	Исправны
8	Внутридомовая система водоснабжения канализации (исправность, и отсутствие утечек, обеспечение сохранности оборудования внутреннего узла)	Исправны
9	Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнение правил ТБ)	Испр., сохр., доступ. № <u>6</u> от <u>13.02</u> 2024 г.
10	Дымоходы вентиляционные каналы (№ и дата акта сдачи)	№ <u>6/н</u> от <u>02.03</u> 2024 г. № <u>6/н</u> от <u>02</u> 202 г.
11	Отмостки, приямки (исправность)	Исправны
12	Фасады (исправность, герметизация стыков)	Исправны
13	Обеспеченность инвентарем противогололедным реагентами и средствами для уборки в зимний период	
14	Выполнение противопожарных мероприятий (система ДУ и ППА, система противопожарного водопровода)	отсутствует № от 2024
15	Общедомовой узел учета. Представлена документация, подтверждающая наличие, работоспособность и действующую до завершения отопительного сезона 2024-2025гг. государственную метрологическую поверку комплекса общедомовых приборов учета.	
Примечание: Паспорт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр хранится у владельца (управляющего) здания, второй - в Управе района, третий передается в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. К паспорту прикладываются копии актов готовности абонента и системы отопления жилого здания.		
10	Дымоходы вентиляционные каналы (№ и дата акта сдачи)	№ от 202
11	Отмостки, приямки (исправность)	Исправны