

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
 Дата проведения испытания: с 15.08.2023г. по 18.08.2023г.
 Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
 Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 29

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая №1 подъезд №2 , этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Нет средств пожаротушения	
3	ВРУ №1 в щитовой №1	Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)	
4	Щитовая №2 подъезд №4 , этаж №1	Нет средств защиты от электрического тока (ПУЭ п.1.1.36)	
5		Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
6	ВРУ №2 в щитовой №2	Оголенные провода Секция 4 (ПУЭ п.2.1.25)	
7		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	

Испытания провели:

Техник
(должность)

(подпись)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Техник
(должность)

(подпись)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

(подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).