

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности
главы управы
Бабушкинского района
Э.Н. Горбанев
"20.08" 2025 г.

ПАСПОРТ

готовности жилого дома и придомовой территории к осенне-зимней эксплуатации
(оформляется в сроки, согласно плану-графику, но не позднее 20 сентября т. г.)

Административный округ СВАО Район Бабушкинский
Адрес строения: ул. Енисейская, дом № 29.

Комиссия в составе:

Председатель:

Главный инженер управляющей компании ООО «КОР» Киселев А.Н.

Члены комиссии от:

Эксплуатирующей организации:

Прораб участка эксплуатации ООО «КОР» - Уткин С.А.

Старший по дому или по подъезду – Текутьев И.И.

Представитель ЖИ по СВАО – Муреев И.С.

произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к
эксплуатации в осенне - зимний период и установили следующее: ,

Жилой дом и придомовая территория готовы к осенне - зимней эксплуатации.

Оценка качества по 3-х бальной системе **удовлетворительно.**

Подписи:

Председатель:

Управляющая компания ООО «КОР»


Члены комиссии:

Эксплуатирующая организация

Старший по дому или подъезду

Представитель ЖИ по СВАО







ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ СЛЕДУЮЩАЯ:

№	Вид конструктивных элементов	Оценка технического состояния
1	Кровля (металлическая, мягкая, шиферная)	Исправна
2	Чердачное помещение (выполнение мероприятий по созданию нормативного температурно-влажного режима, теплоизоляция трубопроводов и др.)	Выполнено
3	Водосточные трубы и покрытия оголовков и парапетов и др.	Исправны
4	Входные двери, оконные заполнения и двери на лестн. клетках и в квартирах (исправность, наличие доводчиков и автоматических запирающих устройств).	Исправны
5	Тех подполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, ограждение прямиков, изоляция трубопроводов, герметизация вводов инженерных коммуникаций, выполнение освещения во взрывоопасном исполнении, исправность входных дверей и другие работы по проведению помещения в соответствии с требованиями "Правил безопасности в газовом хозяйстве")	Установлены
6	Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту или по ведомости)	№ ____ от <u>20.06</u> 2025г.
7	Местные источники отопления (печи, АГВ, ВНИИСТО, норма и дата сдачи)	
8	Внутридомовая система водоснабжения канализации (исправность и отсутствие утечек, обеспечение сохранности оборудования внутреннего узла)	Исправны
9	Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнение правил ТБ)	Испр., сохр., доступ. № ____
10	Дымоходы вентиляционные каналы (№ и дата акта сдачи)	<u>2</u> от <u>22.08</u> 202 <u>4</u> г. № ____ <u>22.05</u> 202 ____ г.
11	Отмостки, приямки (исправность)	Исправны
12	Фасады (исправность, герметизация стыков)	Исправны
13	Обеспеченность инвентарем противогололедным реагентами и средствами для уборки в зимний период	
14	Выполнение противопожарных мероприятий (система ДУ и ПША, система противопожарного водопровода)	Акт №б/н от <u>10.06</u> 2025г. Акт №б/н от <u>15.01</u> 2025г.
15	Общедомовой узел учета. Представлена документация, подтверждающая наличие, работоспособность и действующую до завершения отопительного сезона 2025-2026гг. государственную метрологическую поверку комплекса общедомовых приборов учета	

Примечание: Паспорт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр хранится у владельца (управляющего) здания, второй - в Управе района, третий передается в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. К паспорту прикладываются копии актов готовности абонента и системы отопления жилого здания.