

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

по адресу: г. Москва, Енисейская ул.,
Район: Бабушкинский СВАО

дом № 31 корп. № 1

**Управляющая организация:
ООО «КОР»**

Количество		Строительный объем здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв. м):		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помеще- ниях	В нежилых помеще- ниях
16	1	24387	104	5322	4999	323
Серия проекта: П-68			Год постройки/реконстр./кап.ремонт: 1992/ / /			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности здания и дата его присвоения	Не присвоен	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергию на общедомовые нужды (кВт·ч/м²)				226,52
		Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию (кВт·ч/м²)				131,53
		Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов (кВт·ч/м²)				227,80
		Величина отклонения (%)				-0,56

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности **D – «Нормальный»**.

**Начальник Инспекции
по надзору за энергосбережением
и контролю инженерных систем**



Н.В. Выстороп