

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 20.03.2023г. по 23.03.2023г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 31 корп.1

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №1 , этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
3	Подвал	Оголенные провода на лотках (ПУЭ п.2.1.25)	
4		Открытые распаячные коробки	
5		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
6		Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)	
7		Скрутки проводов на светильнике (ПУЭ п.2.1.26 п.6.1.30)	

Испытания провели:

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).