

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 06.06.2023г. по 09.06.2023г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЛЕНСКАЯ УЛ., дом 19

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	ВРУ подъезд №3, этаж №1	Не закреплен прибор учета электроэнергии (ПУЭ п.1.5.29)	
2		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в ЛП.катка (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
3		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в ЛП.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
4	Тамбура	Нет дефектов	
5	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
6	Подвал	Нет дефектов	
7	Чердак	Нет дефектов	

Испытания провели:

Техник

(должность)

Электроизмерительная лаборатория

Техник

(должность)

ООО "МЕКОМ"

Начальник электролаборатории:

(должность)

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лантев Д.С.
(ф.и.о)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).