

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

по адресу: г. Москва, Менжинского ул.,
Район: Бабушкинский СВАО

дом № 38, к. 1

Управляющая организация:
**ООО «КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАЙОНА»**

Количество		Строительный объем здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв. м):		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помеще- ниях	В нежилых помеще- ниях
16	2	35941	128	8304	8288	16
Серия проекта: П-3			Год постройки/реконстр./кап.ремонт: 1979/ / /			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности здания и дата его присвоения	Не присвоен	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергию на общедомовые нужды (кВт·ч/м ²)		228,24		
		Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию (кВт·ч/м ²)		149,22		
		Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов (кВт·ч/м ²)		228,30		
		Величина отклонения (%)		-0,02		

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности **D – «Нормальный»**.

**Начальник Инспекции по надзору
за энергосбережением и контролю
инженерных систем Государственной
жилищной инспекции города Москвы**



Н.В. Выстороп