

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 06.04.2023г. по 09.04.2023г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, МЕНЖИНСКОГО УЛ., дом 38 корп.1

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №1, вход с улицы	Дверь щитовой открывается внутрь (ПУЭ п.7.1.29)	
2		Не закрыт щиток освещения (ПУЭ п.1.1.34 п.4.1.24)	
3		Нет средств защиты от электрического тока (ПУЭ п.1.1.36)	
4		Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
5	ВРУ в щитовой	Нет уплотнения ввода (ПУЭ п.2.3.135)	
6		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
7		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.освещения (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
8		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
9		Под нулевой контакт более одного провода (ПУЭ п.3.4.7)	
10		Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)	
11	Тамбура	Нет дефектов	
12	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
13	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
14		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	
15	Подвал	Оголенные провода на лотках (ПУЭ п.2.1.25)	

16	Подвал	Открытые распаячные коробки	
17		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
18		Скрутки проводов на лотках и в РК (ПУЭ п.2.1.21)	
19	Чердак	Открытые распаячные коробки	
20		Скрутки проводов (ПУЭ п.2.1.21)	

Испытания провели:

Техник (должность) Был (подпись)
Электромизмерительная лаборатория
Техник (должность) Лаптев (подпись)
ООО "МЕКОМ"

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории: Филимонов (подпись)
(должность)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).